

Point d'eau : 02414X0026/P1 - CAPTAGE DE SOURCE DE KERLOC

Code BSS : 02414X0026/P1

Libellé : CAPTAGE DE SOURCE DE KERLOC

Localisation : KERLOCQ

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 239411 ; Y = 6845565 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Tréglamus

Département : Côtes-d'Armor

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG039	Bassin versant de Trieux - Leff	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	187AG02	Socle métamorphique dans les bassins versants du Trieux et du Bouillenou de leurs sources à la mer

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2019-24	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	696	1	1	5	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	689	1	1	6	8
2017-22	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	689	0	1	7	10
2016-21	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	690	0	2	6	22
2015-20	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	691	0	2	6	22
2014-19	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	669	0	1	6	23
2013-18	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	679	0	1	8	15
2012-17	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	677	0	1	10	15
2011-16	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	608	0	1	3	21
2010-15	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	624	0	1	3	20
2009-14	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	624	0	1	3	20
2008-13	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	414	0	1	4	21
2007-12	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	416	0	1	5	20
2006-11	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	415	0	1	4	21

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Nitrates	Nitrates	19	49,9	mg(NO3)/L	50	73,68
2018-23	Nitrates	Nitrates	18	50,8	mg(NO3)/L	50	77,78
2017-22	Nitrates	Nitrates	19	53,3	mg(NO3)/L	50	89,47
2016-21	Nicosulfuron ASDM	Pesticides	8	0,0676	µg/L	0,1	25
2016-21	Nitrates	Nitrates	21	54,7	mg(NO3)/L	50	100
2015-20	Nicosulfuron ASDM	Pesticides	7	0,072	µg/L	0,1	28,57
2015-20	Nitrates	Nitrates	22	55,5	mg(NO3)/L	50	100
2014-19	Nitrates	Nitrates	23	56,6	mg(NO3)/L	50	100
2013-18	Nitrates	Nitrates	23	58,3	mg(NO3)/L	50	100
2012-17	Nitrates	Nitrates	24	59,6	mg(NO3)/L	50	100
2011-16	Nitrates	Nitrates	24	61,6	mg(NO3)/L	50	100
2010-15	Nitrates	Nitrates	24	63,9	mg(NO3)/L	50	100
2009-14	Nitrates	Nitrates	25	65,7	mg(NO3)/L	50	100
2008-13	Nitrates	Nitrates	24	67,2	mg(NO3)/L	50	100

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2007-12	Nitrates	Nitrates	22	68	mg(NO3)/L	50	100
2006-11	Nitrates	Nitrates	18	68,7	mg(NO3)/L	50	100

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti-cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2024	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	624	1	1	6	6
2024	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	588	0	1	6	31
2024	Septembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	614	0	2	6	9
2024	Novembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	588	0	1	6	31
2023	Mars	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	599	0	1	6	25
2023	Septembre	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Médiocre	Méd. ND *	Bon	598	2	1	6	24
2023	Novembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Méd. ND *	Bon	Méd. ND *	Bon	586	2	1	6	31
2022	Juin	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	Méd. ND *	Bon	590	2	0	6	31
2022	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	605	0	0	6	25
2021	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	493	0	1	2	27
2021	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	38	0	1	0	31
2021	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	40	0	1	0	29
2020	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Méd. ND *	Bon	35	1	1	0	33
2020	Septembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	492	0	2	2	27
2020	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	39	0	1	0	30
2019	Mars	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	347	0	1	3	42
2019	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	24	0	1	0	45
2019	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	347	0	1	3	42
2019	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	24	0	1	0	45
2018	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	274	0	1	4	38
2018	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	417	0	1	4	48
2018	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	24	0	1	0	45
2017	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	445	0	1	8	37
2017	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	24	0	1	0	45
2017	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	444	0	2	8	37
2017	Novembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	24	0	1	0	45
2016	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	585	0	1	1	29
2016	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	12	0	1	0	57
2016	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	585	0	1	1	29
2016	Novembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	585	0	1	1	29
2015	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	563	0	1	0	57
2015	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	563	0	1	0	57
2015	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	563	0	1	0	57
2015	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	563	0	1	0	57
2014	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	567	0	1	0	57
2014	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	11	0	1	0	58
2014	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	566	0	1	0	57
2014	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	11	0	1	0	58
2013	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	327	0	1	3	22
2013	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	12	0	1	0	57
2013	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	327	0	1	3	22
2013	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	12	0	1	0	57
2012	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	296	0	1	1	52
2012	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon	Bon	12	0	1	0	57
2012	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	327	0	1	3	22

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2012	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2011	Mai	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		326	0	1	2	23
2011	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2011	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		296	0	1	0	52
2011	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Méd. ND *		11	1	1	0	57
2010	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2010	Juillet	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2010	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2010	Décembre	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2009	Janvier	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2009	Mai	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2009	Juillet	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2009	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2009	Décembre	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2008	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		279	0	1	7	59
2008	Juillet	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2008	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		279	0	1	7	59
2007	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		314	0	1	10	23
2007	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre		Bon	Bon		276	0	2	7	60

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Avril	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2024	Juin	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2024	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,042	µg/L	0,9
2024	Septembre	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2024	Novembre	Métolachlore ESA	Pesticides	0,901	µg/L	0,9
2023	Mars	Chloroforme	Autres micropolluants organiques	8,7	µg/L	2,5
2023	Septembre	HAP somme(6)	Autres micropolluants organiques	3,98321	µg/L	1
2023	Novembre	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2021	Avril	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2021	Juin	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2021	Décembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2020	Juin	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2020	Septembre	Nicosulfuron ASDM	Pesticides	0,106	µg/L	0,1
2020	Septembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2020	Décembre	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2019	Mars	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2019	Juin	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2019	Octobre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2019	Décembre	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2018	Avril	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2018	Septembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2018	Décembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2017	Avril	Nitrates	Nitrates	56,6	mg(NO3)/L	50
2017	Juin	Nitrates	Nitrates	56,7	mg(NO3)/L	50
2017	Octobre	Nicosulfuron ASDM	Pesticides	0,114	µg/L	0,1
2017	Octobre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2017	Novembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2016	Avril	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2016	Juin	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2016	Septembre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2016	Novembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2015	Avril	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2015	Juin	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2015	Septembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2015	Décembre	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2014	Avril	Nitrates	Nitrates	61	mg(NO3)/L	50
2014	Juillet	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2014	Septembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2014	Décembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2013	Avril	Nitrates	Nitrates	61	mg(NO3)/L	50
2013	Juillet	Nitrates	Nitrates	64	mg(NO3)/L	50
2013	Septembre	Nitrates	Nitrates	63	mg(NO3)/L	50
2013	Décembre	Nitrates	Nitrates	64	mg(NO3)/L	50
2012	Avril	Nitrates	Nitrates	66	mg(NO3)/L	50
2012	Juillet	Nitrates	Nitrates	64	mg(NO3)/L	50
2012	Septembre	Nitrates	Nitrates	66	mg(NO3)/L	50
2012	Décembre	Nitrates	Nitrates	62	mg(NO3)/L	50
2011	Mai	Nitrates	Nitrates	69	mg(NO3)/L	50
2011	Juillet	Nitrates	Nitrates	69	mg(NO3)/L	50
2011	Septembre	Nitrates	Nitrates	69	mg(NO3)/L	50
2011	Décembre	Nitrates	Nitrates	67	mg(NO3)/L	50
2010	Avril	Nitrates	Nitrates	69	mg(NO3)/L	50
2010	Juillet	Nitrates	Nitrates	70	mg(NO3)/L	50
2010	Octobre	Nitrates	Nitrates	73	mg(NO3)/L	50
2010	Décembre	Nitrates	Nitrates	68	mg(NO3)/L	50
2009	Janvier	Nitrates	Nitrates	65,3	mg(NO3)/L	50
2009	Mai	Nitrates	Nitrates	68,2	mg(NO3)/L	50
2009	Juillet	Nitrates	Nitrates	70,7	mg(NO3)/L	50
2009	Octobre	Nitrates	Nitrates	70,5	mg(NO3)/L	50
2009	Décembre	Nitrates	Nitrates	70	mg(NO3)/L	50
2008	Avril	Nitrates	Nitrates	69,1	mg(NO3)/L	50
2008	Juillet	Nitrates	Nitrates	67,3	mg(NO3)/L	50
2008	Septembre	Nitrates	Nitrates	68,6	mg(NO3)/L	50
2007	Juin	Nitrates	Nitrates	69,8	mg(NO3)/L	50
2007	Octobre	AMPA	Pesticides	0,38	µg/L	0,1
2007	Octobre	Nitrates	Nitrates	65,2	mg(NO3)/L	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02414X0026/P1 - CAPTAGE DE SOURCE DE KERLOC

Code BSS : 02414X0026/P1

Libellé : CAPTAGE DE SOURCE DE KERLOC

Localisation : KERLOCQ

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 239411 ; Y = 6845565 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Tréglamus

Département : Côtes-d'Armor

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG039	Bassin versant de Trieux - Leff	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	187AG02	Socle métamorphique dans les bassins versants du Trieux et du Bouillenou de leurs sources à la mer

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	4	4	4	2234	30	16	1,34	0,72
2023	3	3	2	1672	13	5	0,78	0,3
2022	2	2	2	1121	10	4	0,89	0,36
2021	1	1	1	452	6	2	1,33	0,44
2020	1	1	1	452	6	3	1,33	0,66
2019	2	2	2	644	10	4	1,55	0,62
2018	2	2	2	643	7	3	1,09	0,47
2017	2	2	2	838	12	7	1,43	0,84
2016	3	3	0	1635	4	0	0,24	0
2015	4	4	0	2200	4	0	0,18	0
2014	2	2	0	1107	2	0	0,18	0
2013	2	2	0	562	2	0	0,36	0
2012	2	2	0	559	2	0	0,36	0
2011	2	2	0	557	2	0	0,36	0
2010	2	0	0	550	0	0	0	0
2009	2	1	0	550	1	0	0,18	0
2008	2	1	0	550	2	0	0,36	0
2007	2	1	1	551	2	1	0,36	0,18

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	567	13	10	1	2	0	0	4	3	0	1	0	0
2023	560	7	6	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0
2022	564	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2021	452	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2020	452	6	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2019	322	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2018	402	6	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2017	420	7	7	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
2016	545	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	550	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	554	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	281	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	281	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	280	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	275	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2008	275	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	278	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine déséthyl (75)	Nicosulfuron ASDM (75)	Diméthachlor e CGA 369873 (50)	Chlortoluron (25)	2,4-MCPA (25)	Piperonyl butoxyde (25)
2023	Métolachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine déséthyl (66,67)	Acétochlore ESA (66,67)	Alachlore ESA (33,33)	Métazachlore ESA (33,33)			
2022	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)					
2021	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Métazachlore ESA (100)				
2020	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)				
2019	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Métazachlore ESA (50)	Diméthachlor e CGA 369873 (50)				
2018	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	2-hydroxy atrazine (50)				
2017	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Glyphosate (50)	Nicosulfuron ASDM (50)			
2016	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (33,33)								
2015	Atrazine déséthyl (100)									
2014	Atrazine déséthyl (100)									
2013	Atrazine déséthyl (100)									
2012	Atrazine déséthyl (100)									
2011	Atrazine déséthyl (100)									
2009	Atrazine déséthyl (50)									
2008	Atrazine (50)	Atrazine déséthyl (50)								
2007	Atrazine déséthyl (50)	AMPA (50)								

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Métolachlore ESA (1,042)	Métazachlore ESA (0,808)	Chlorothalonil -R471811 (0,377)	Acétochlore ESA (0,156)	Nicosulfuron ASDM (0,076)	Métazachlore OXA (0,058)	Alachlore ESA (0,038)	Atrazine déséthyl (0,03)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,026)	Chlortoluron (0,024)
2023	Métolachlore ESA (0,666)	Chlorothalonil -R471811 (0,378)	Acétochlore ESA (0,137)	Nicosulfuron ASDM (0,088)	Alachlore ESA (0,037)	Métazachlore ESA (0,037)	Atrazine déséthyl (0,032)			
2022	Métolachlore ESA (0,88)	Acétochlore ESA (0,241)	Nicosulfuron ASDM (0,085)	Alachlore ESA (0,055)	Atrazine déséthyl (0,02)					
2021	Métolachlore ESA (0,867)	Acétochlore ESA (0,539)	Alachlore ESA (0,094)	Atrazine déséthyl (0,03)	Métazachlore ESA (0,016)	Diméthénami de ESA (0,008)				
2020	Métolachlore ESA (0,728)	Acétochlore ESA (0,427)	Nicosulfuron ASDM (0,106)	Alachlore ESA (0,071)	Atrazine déséthyl (0,031)	Métazachlore ESA (0,011)				

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019	Métolachlore ESA (0,681)	Acétochlore ESA (0,524)	Alachlore ESA (0,092)	Atrazine déséthyl (0,036)	Métazachlore ESA (0,013)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,01)					
2018	Acétochlore ESA (0,56)	Métolachlore ESA (0,519)	Alachlore ESA (0,104)	Atrazine déséthyl (0,034)	2-hydroxy atrazine (0,02)	Métazachlore ESA (0,013)					
2017	Acétochlore ESA (0,874)	Métolachlore ESA (0,716)	Alachlore ESA (0,172)	Nicosulfuron ASDM (0,114)	Atrazine déséthyl (0,034)	Glyphosate (0,02)	Métazachlore ESA (0,016)				
2016	Atrazine déséthyl (0,032)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,024)									
2015	Atrazine déséthyl (0,033)										
2014	Atrazine déséthyl (0,033)										
2013	Atrazine déséthyl (0,033)										
2012	Atrazine déséthyl (0,032)										
2011	Atrazine déséthyl (0,033)										
2009	Atrazine déséthyl (0,03)										
2008	Atrazine (0,03)	Atrazine déséthyl (0,03)									
2007	AMPA (0,38)	Atrazine déséthyl (0,04)									

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	2,148	9	Avril
2023	1,315	6	Novembre
2022	1,213	5	Septembre
2021	1,554	6	Avril
2020	1,374	6	Septembre
2019	1,356	6	Mars
2018	1,184	5	Avril
2017	1,832	6	Avril
2016	0,048	2	Avril
2015	0,033	1	Juin
2014	0,033	1	Septembre
2013	0,033	1	Avril
2012	0,032	1	Septembre
2011	0,033	1	Septembre
2009	0,03	1	Octobre
2008	0,06	2	Avril
2007	0,42	2	Octobre

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>